



**URZĄD MIEJSKI**  
Wydział Inwestycji i Rozwoju  
Rynek 2, 38-300 Gorlice

numer sprawy: IR-V.271.2.34.2016<sup>(5)</sup>

Gorlice, 21.11.2016 r.

**do wszystkich Wykonawców**

**dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicy Jagodowej w Gorlicach**

**1. Zapytania Wykonawcy**

- 1) proszę załączyć schemat szafy oświetleniowej oraz złącza pomiarowego typu ZK1e-1P-S (czy wchodzi w zakres wykonawstwa - brak w zestawieniu materiałowym),
- 2) brak w zestawieniu wyścięgników proszę o sprecyzowanie czy są wymagane (karta katalogowa proszę o zamieszczenie na stronie).

**2. Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy**

Ad 1. Schemat szafy oświetleniowej do wykonania zamieszczony jest w zał. nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany, rysunek nr 2. Należy zastosować szafę oświetleniową wyposażoną w zabezpieczenie i zmiernicowy układ sterujący (redukcja mocy w oprawach). Złącze ZK1e do wykonania po stronie Tauron Dystrybucja S.A.

Ad2. Zgodnie z zapisem zamieszczonym w zał. nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany, pkt 5, wyścięgnik jest częścią słupa oświetleniowego. Należy zastosować wyścięgnik prosty o długości 1,5m z odchyleniem 15st. Zamawiający nie posiada przykładowych kart katalogowych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*L. Bałajewicz*  
Łukasz Bałajewicz

K/o:

1. strona www zamawiającego
2. a/a

Sporządził: Marta Ziąja, inspektor, Wydział Inwestycji i Rozwoju, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252

*Mije*

Urząd Miejski w Gorlicach | Rynek 2 | 38-300 Gorlice | tel. +48 18 3536200 | fax +48 18 3551212

www.gorlice.pl | um@um.gorlice.pl