



URZĄD MIEJSKI

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Rynek 2, 38-300 Gorlice

numer sprawy: IR-V.271(2)2.2017

Gorlice, 22.02.2017 r.

## do wszystkich Wykonawców

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na *roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej klasy D nr K270306 ulicy Krasieńskiego w Gorlicach w km 0+000,00 do km 0+380,4.*

### 1. Zapytania Wykonawcy

- 1) Ponieważ są rozbieżności w opisach proszę o podanie typu rur do kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
- 2) Proszę o poinformowanie czy w czasie robót droga będzie zamknięta dla ruch pojazdów i pieszych.
- 3) W przedmiarze kanalizacji sanitarnej są dwa przełączenia kanalizacji, mamy rozumieć, że dotyczy to początku i końca kanalizacji, przełączenia budynków nie są w zakresie naszych robót. W przedmiarze kanalizacji deszczowej jest tak samo. Proszę o uściślenie.

### 2. Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy

- Ad1. Należy zastosować rury SN4 z wydłużonym kielichem. Średnice zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
- Ad2. Organizacja ruchu w trakcie robót zgodna z załączonym w dokumentacji przetargowej projektem czasowej organizacji ruchu – zał. nr 7 do SIWZ. Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji robót interesy osób prywatnych w celu umożliwienia im dojścia do posesji.
- Ad3. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przyłączy do budynków zgodnie z załączonym w dokumentacji przetargowej projektem wykonawczym – zał. nr 3 do SIWZ (Projekt wykonawczy przyłączy sanitarnych i deszczowych). Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia zestawienia przedmiarowe instalacji obejmują całkowitą sumę długości instalacji do wykonania (w tym przyłącza) i zawierają komplet robót w celu wykonania całości zadania. W przedmiarze jako wpięcie kanalizacji sanitarnej rozumie się początek i koniec.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.

K/o:

1. strona www zamawiającego

2. a/a

ZUP. BURMISTRZA

Janusz Fuglei  
KIEROWNIK  
Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Sporządził: Marta Ziąja, inspektor, Wydział Inwestycji i Rozwoju, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252

Urząd Miejski w Gorlicach | Rynek 2 | 38-300 Gorlice | tel. +48 18 3536200 | fax +48 18 3551212

www.gorlice.pl | um@um.gorlice.pl