



do wszystkich Wykonawców

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na *budowę terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych w Gorlicach.*

I część zamówienia - budowa siłowni terenowej i ścianki wspinaczkowej przy ulicy Dukielskiej w Gorlicach,

1. Zapytania Wykonawcy

- 1) Czy nawierzchnia z piasku ma zostać wykonana w całej strefie bezpieczeństwa, czy tylko przed ścianką wspinaczkową ?

2. Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy

Ad1. Nawierzchnia z piasku ma być wykonana na całej strefie bezpieczeństwa ścianki wspinaczkowej.

II część zamówienia – budowa placu zabaw i siłowni terenowej przy Placu Dworzysko w Gorlicach,

1. Zapytania Wykonawcy

- 1) Proszę o dokładniejszą specyfikę nawierzchni z elastycznych krat, gdyż bardzo duża konkurencja i oferta rynku utrudnia wybór tej właściwej

2. Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy

Ad1. Nawierzchnia z elastycznych płyt powinna posiadać następujące właściwości:

- Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg - ≤ 3500
- Opór poślizgu:
 - w warunkach suchych - ≤ 107 PTV
 - w warunkach zawilgoconych - ≥ 68 PTV
- Wytrzymałość na rozciąganie, MPa - $\geq 0,6$
- Wydłużenie względne przy zerwaniu, % - ≥ 40
- Odporność na działanie cykli hydrotermicznych:
 - spadek wytrzymałości na rozciąganie - 0%,
 - zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu - 0 %,
 - materiał nie powinien wykazywać śladów uszkodzeń czy zmian wyglądu zewnętrznego,

- Odporność na sztuczne starzenie:
 - kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, - ≥ 3 stopień,
- Zawartość metali ciężkich w nawierzchni w [mg/kg] nie powinna być większa niż:
 - 0,05 - Rtęć (Hg),
 - 1,5 - Ołów (Pb).
 - 1,0 - Arsen (As), Kadm (Cd), Chrom (Cr), Bar (Ba), Antymon (Sb), Selen (Se).

Przed wbudowaniem nawierzchni Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi nadzoru:

1. Badania laboratoryjne parametrów użytkowych nawierzchni,
2. Badania na zawartość metali ciężkich w nawierzchni,
3. Certyfikat bezpieczeństwa upadku z wysokości upadku 2,0m
4. Atest higieniczny PZH
5. Dowód wydania w przeszłości rekomendacji technicznej ITB.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.

K/o:

1. strona www zamawiającego
2. a/a

Z up. BURMISTRZA

Janusz Rygiel
KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji i Rozwoju