



URZĄD MIEJSKI  
Wydział Inwestycji i Rozwoju  
Rynek 2, 38-300 Gorlice

numer sprawy: IR-V.271.2.9.2017<sup>(8)</sup>

Gorlice, 05.06.2017 r.

## do wszystkich Wykonawców

**dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej ulicy Kochanowskiego w Gorlicach.**

### 1. Zapytania Wykonawcy

- 1) Czy zamawiający może udostępnić przedmiar robót.
- 2) Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur zamiennie z rur żelbetowych Witros na rury żelbetowe Wipro.
- 3) Czy dopuszcza zastosowanie separatora innego producenta niż jest w projekcie.

### 2. Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy

Ad1. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót gdyż koszt robót należy wycenić w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur żelbetowych „Wipro”.

Ad3. Zakres przedmiotowego zamówienia nie obejmuje wykonania separatora. Z całego zakresu robót określonych w dokumentacji wykonawca zobowiązany będzie w niniejszym przedmiocie zamówienia do wykonania robót określonych w ust 1.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który brzmi:

„Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie II etapu kanalizacji deszczowej ulicy Kochanowskiego w Gorlicach zakres których obejmuje: budowę kolektora deszczowego o średnicy 600 mm od studni OS do studni D9 i od studni OS do studni D20 o łącznej długości ok. 165 mb; wykonanie prac wykończeniowych (odtworzenie nawierzchni drogi zgodnie z warunkami określonymi w piśmie: znak GK.721.3.29.2017 z dnia 22.05.2017r – stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ zmieniającym postanowienia pisma znak GK.721.3.20.2015 z dnia 25.03.2015 r. załączonego do projektu budowlano – wykonawczego: Projekt budowy kanalizacji deszczowej ulicy Kochanowskiego do rzeki Sękówki w Gorlicach stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ i odpowiednio zmieniającym postanowienia pkt. 8.10 tegoż projektu dotyczące odbudowy konstrukcji jezdni i chodników) i porządkowych na terenie po wykonanych robotach”.

Separator został wykonany w I etapie robót.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.

Z up. BURMISTRZA

  
Lukasz Bojajewicz  
Zastępca Burmistrza

K/o:

1. strona www zamawiającego
2. a/a