

URZĄD MIEJSKI  
Wydział Inwestycji i Rozwoju  
Rynek 2, 38-300 Gorlice  
(5)

IR-V.271.2.12.2017

Gorlice, 07.06.2017 r.

do wszystkich Wykonawców

*dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz przedłużenia terminu składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację oświetlenia, ciągów komunikacyjnych, kładek i wyposażenie w elementy dodatkowe małej architektury oraz przebudowę placu postojowego w ramach projektu „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” i budowę monitoringu.*

## 1. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1) Zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie - ust. 1.1.1. SIWZ otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:

„1. Przebudowa oświetlenia parkowego: przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej obejmującej wymianę istniejących latarni ze źródłem światła w ilości 51 sztuk i kabli pomiędzy nimi. Kolor słupów grafit lub czarny. Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania lampy oświetleniowej kula z żarówką. Żarówka zewnętrzna typu LED, moc 35 Wat 3000K, barwy ciepłej.”

2) Modyfikacji ulega zał. nr 19 do SIWZ – Wzór umowy, w następującym zakresie – w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:

„1) Przebudowę oświetlenia parkowego: przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej obejmującej wymianę istniejących latarni ze źródłem światła w ilości 51 sztuk i kabli pomiędzy nimi. Kolor słupów grafit lub czarny. Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania lampy oświetleniowej kula z żarówką. Żarówka zewnętrzna typu LED, moc 35 Wat 3000K, barwy ciepłej.”

## 2. Przedłużenie terminu składania ofert

Nowe, obowiązujące terminy:


Termin składania ofert upływa dnia: 21.06.2017 r. godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21.06.2017 r. godz. 13:30

Postanowienia pkt. 10 SIWZ - Wymagania dotyczące wadium oraz zapisy pkt. 12 SIWZ - Opis sposobu przygotowania ofert, dotyczące oznaczenia (adresowania) ofert należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.

Z up. BURMISTRZA  
~~Janusz Bugiel~~  
~~Kierownik~~  
~~Wydziału Inwestycji i Rozwoju~~  
.....  
(podpis kierownika zamawiającego)



K/o:  
strona www zamawiającego  
a/a

Sporządził: Marta Ziaja, inspektor, Wydział Inwestycji i Rozwoju, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252

*Marta Ziaja*