

URZĄD MIEJSKI  
Wydział Organizacyjny  
ul. Rynek 2, 38-800 Gorlice  
Znak sprawy: OR-III.271.2.26.2018

Gorlice 10.07.2018 r.

### do wszystkich Wykonawców

**dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich spełniających normę emisji spalin EURO 6.**

#### 1. Zapytania Wykonawcy

Zamawiający w wymaganiach dotyczących silnika stawia wymagania: „Detekcja pożaru liniowa hydropneumatyczna lub elektryczna.”

Dopuszczacie Państwo środek gaśniczy w postaci proszku. Uprzejmie informujemy, że system gaśniczy działający w oparciu o środek gaśniczy jakim jest proszek, bazuje na systemie detekcji pneumatycznej.

System ten jest także:

- 1) znacznie skuteczniejszy w działaniu niż system działający w oparciu o ciecz czego dowodem jest zdolność do gaszenia pożarów,
- 2) znacznie tańszy w długoletniej eksploatacji niż systemy działające w oparciu o ciecz co ma szczególne znaczenie Zamawiającego, albowiem to Zamawiający ponosić będzie koszty eksploatacji i serwisu systemu,
- 3) detekcja pneumatyczna stosowana w systemach proszkowych w przeciwieństwie do detekcji elektrycznej aktywuje się natychmiast po wykryciu źródła pożaru - działa bez zbędnej zwłoki.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści system automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika oparty o proszek gaśniczy, który posiadać będzie detekcję pożaru na zasadzie pneumatycznej?

#### 2. Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza system gaśniczy działający w oparciu o środek gaśniczy w postaci proszku, bazujący na systemie detekcji pneumatycznej.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.

Z up. BURMISTRZA

K/o:

1. strona www zamawiającego
2. a/a

Daniel Janeczek  
Sekretarz Miasta

Sporządził: Marta Ziaja, inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252

*Marta Ziaja*