

## do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej klasy L nr 270438K ulicy Stróżowskiej w Gorlicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stawiska do skrzyżowania z ulicami Krakowską i Kołtąja wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w km od 0+024,50 km do 0+335,32

### 1. Zapytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew rosnących na skarpach przyległych do drogi. W opinii Wykonawcy podkopanie ich spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów.
2. W stanie istniejącym stateczność stromych skarp zapewniają:
  - strona lewa: narzut kamienny
  - strona prawa: mur oporowyW projekcie brak sposobu zabezpieczenia lub profilowania do normatywnych pochyłości w/w skarp. Prosimy o przedłożenie stosownej dokumentacji.
3. W stanie istniejącym występuje zlokalizowana po stronie prawej sieć wodociągowa oraz sieć teletechniczna. Prosimy o uwzględnienie ewentualnej przebudowy w/w sieci. Wykonawca zaznacza, iż stan techniczny włączów kanałowych sieci teletechnicznej jest w stanie złym.
4. Projekt nie przewiduje włączenia indywidualnego odwodnienia z posesji do sieci kanalizacji deszczowej. Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje ewentualne włączenie czy nie.

### 2. Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1 Projekt nie przewiduje wycinki drzew, gdyż nie są w kolizji. Podczas prac wykopowych należy bezwzględnie zabezpieczyć drzewa, tak aby nie uszkodzić korzeni drzew.

Ad.2 Projekt nie przewiduje zabezpieczenia skarp oraz przebudowy murów oporowych. Wykopy należy prowadzić w sposób nie powodujący utraty stateczności powyższych elementów. W razie utraty stateczności Wykonawca wykona na własny koszt odtworzenia uszkodzonych elementów do stanu pierwotnego.



## URZĄD MIEJSKI W GORLICACH

Ad. 3 Zamawiający nie przewiduje przebudowy powyższych sieci.

Ad 4 Wykonanie sieci deszczowej zgodnie z projektem ( zał. nr. 5 do SIWZ str. 15 i 16, punkt 12).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.

Z up. BURMISTRZA  
L. Bniz  
Lukasz Batajeuicz  
Zastępca Burmistrza

K/o:

1. strona www,
2. a/a.

Sporządził: Mirosław Łopata, inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 18355125