



do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie budynku przy ul. Słonecznej 11 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego do zapytań Wykonawcy:

1) W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Instalacji, macie Państwo wyszczególniony napęd: Elektryczny Pasowy. Czy dopuszczacie Państwo rozwiązanie równoważne jakim jest napęd: Elektryczny Śrubowy?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** napęd elektryczny śrubowy dla platformy pionowej pod warunkiem, iż platforma oraz wszystkie pozostałe elementy wymagane do jej prawidłowego montażu wykonane zostaną zgodnie z wymogami określonymi w projekcie budowlanym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej zał. nr 3 do SIWZ. Np. wśród wymogów określonych w dokumentacji jest m.in. wymóg, iż platforma musi posiadać kabinę (pkt. 8.6. Projektu budowlanego).

2) W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Instalacji, macie Państwo wyszczególniony: drzwi teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe (kolor szary) 900x2000 mm. Czy dopuszczacie Państwo rozwiązanie dla drzwi: wychylne, jednoskrzydłowych, automatyczne, 900x2000 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania drzwi wychylnych jednoskrzydłowych z racji na konieczność zachowania odpowiedniej przestrzeni manewrowej przed otwartymi drzwiami dla osoby na wózku.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.

K/o:

1. strona www zamawiającego
2. a/a

Z up. BURMISTRZA

Daniel Janeczek
Sekretarz Miasta

Sporządził: Marta Ziaja, inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252

kiwe **Urząd Miejski w Gorlicach | Rynek 2 | 38-300 Gorlice | tel. +48 18 3536200 | fax +48 18 3551212**

www.gorlice.pl | um@um.gorlice.pl