



URZĄD MIEJSKI
Wydział Inwestycji i Rozwoju
Rynek 2, 38-300 Gorlice
(5)

IR-V.271.2.13.2016

Gorlice, 01.07.2016 r.

Do wszystkich wykonawców

dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Gorlicach

1. Zapytania wykonawcy

- 1) Pylon winien być wykonany ze stali S235 pokrytej warstwą cynku, pomalowanej proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne z rur o średnicy co najmniej **fi 114 mm**. Standardowo w pylonach stosowana jest rura o średnicy 90 mm natomiast średnica 114 mm stosowana jest w rurach zasadniczych urządzeń wolnostojących, które również są zawarte w tym zapytaniu. W związku z tym mamy zapytanie czy jest możliwość aby dopuszczony był pylon z rurami o średnicy 90mm?

2. Wyjaśnienia do zapytań wykonawcy

- Ad 1. Dopuszcza się zastosowanie w pylonie rury o średnicy 90 mm przy odpowiednio zwiększonej grubości ścianki rury.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.

Z up. BURMISTRZA


Łukasz Bałajewicz
.....Zastępca Burmistrza.....
(podpis kierownika zamawiającego)

K/o:

Adresat: strona www zamawiającego

a/a

Sporządził: Marta Ziaja, inspektor, Wydział Inwestycji i Rozwoju, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252



Urząd Miejski w Gorlicach | Rynek 2 | 38-300 Gorlice | tel. +48 18 3536200 | fax +48 18 3551212

www.gorlice.pl | um@um.gorlice.pl