



URZĄD MIEJSKI
Wydział Inwestycji i Rozwoju
Rynek 2, 38-300 Gorlice

numer sprawy: IR-V.271.2.19.2016

Gorlice, 09.08.2016 r.

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: wyjaśnienia i modyfikacji SIWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę oświetlenia ulicznego dla odcinka ulicy Granicznej i oświetlenia skrzyżowania ulicy Granicznej z ulicą Robotniczą w Gorlicach.

1. Zapytania Wykonawcy

- 1) W programie funkcjonalno – użytkowym zaproponowano zamontowanie 7 sztuk opraw na istniejących słupach. Z wizji w terenie wynika że istniejących słupów jest osiem (nr 4 oraz od 4/1 do 4,7). Czy w wycenie uwzględnić instalację 7 czy 8 sztuk opraw?
- 2) Słupy nr 4/6 i 4/7 są umiejscowione w sporej odległości od ulicy Granicznej. Czy w takim przypadku nie należy przewidzieć budowy dwóch nowych słupów?

2. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Ad 1. Zamawiający odpowiadając na zapytanie, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Modyfikacji ulega zał. nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy w następującym zakresie:

Punkt 3 programu funkcjonalno – użytkowego w całości ulega zmianie na postanowienie o treści następującej:

„3. Określenie lokalizacji oraz planu użytkowego zadania

Ulica Graniczna w Gorlicach

Ulica Graniczna w Gorlicach położona jest w dzielnicy Glinik Mariampolski. Jest ulicą położoną na granicy administracyjnej Miasta Gorlice i Gminy Gorlice. Do oświetlenia przeznaczony jest nieoświetlony odcinek ulicy Granicznej od skrzyżowania z ulicą Kombatantów. Planuje się oświetlić odcinek ulicy Granicznej linią napowietrzną z wykorzystaniem istniejących słupów energetycznych w ilości 7 sztuk położonych po lewej stronie drogi począwszy od ulicy Kombatantów, dla równomierności należy na końcowym odcinku po lewej stronie drogi dobudować 1 słup energetyczny z oprawą oświetleniową. Planowane główne zasilanie ze słupa nr 3 Zagórzany 2 przy ulicy Kombatantów. Na słupie nr 3 należy zamontować oprawę oświetleniową w celu oświetlenia skrzyżowania ulicy Granicznej z ulicą Kombatantów. Ponadto poprzez rozbudowę oświetlenia linią napowietrzną ulicy Granicznej o 1 słup oświetleniowy ze źródłem światła należy oświetlić skrzyżowanie ulicy Granicznej z ulicą Robotniczą w Gorlicach.”

Ad. 2. Zamawiający nie przewiduje budowy dodatkowo dwóch nowych słupów oświetleniowych. W celu spełnienia wymaganych normą parametrów oświetleniowych dla danej klasy drogi, zastosować rozwiązania zamienne, tj. dostosować moc źródeł światła, zamontować dłuższe wysięgniki opraw oświetleniowych.

3. Przedłużenie terminu składania ofert

W związku z powyższą modyfikacją zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia: 17.08.2016 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.08.2016 r. godz. 10:30

Postanowienia pkt 10 SIWZ – Opis sposobu przygotowania ofert, dotyczące opisanie (adresowania) ofert należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.

Zgodnie z art. 38 ust. 1,2, 4 i art. 12a ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.

K/o:

1. strona www zamawiającego
2. a/a

BURMISTRZ

Rafał Kukla